



Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
"Las Malvinas son argentinas".

Informe

Número: IF-2022-00000457-FFFIR-GTIC#FFFIR

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 4 de Febrero de 2022

Referencia: Tareas requeridas - Cableado piso 5°

Se detallan a continuación tareas a realizar:

- Tendido de 87 cables UTP categoría 5e desde rack del piso 5° (centro de cómputos) hasta cada puesto de trabajo, con el siguiente criterio:
 - 42 puestos dobles con terminación en portajack doble con 2 fichas jack RJ-45 categoría 5e.
 - 3 puestos simples (2 impresoras, 1 reloj para control de acceso) con terminación en portajack simple con 1 ficha jack RJ-45 categoría 5e, con instalación de portabastidores para cablecanal 100x50mm con los correspondientes bastidores y tapas.
- Chequeo y rotulación de cada puesto.
- Patcheo final de cada uno de los puestos.
- Generación de informe final de trabajo.

Se requiere:

- Reutilización de patchpanel y patchcords existentes.
- Eliminación de los patchpanels correspondientes al reflejo de telefonía del piso 1°.
- Redistribución de patchpanels, ordenadores y switches en el rack de cableado (centro de cómputos).

Digitally signed by GDE FFFIR
Date: 2022.02.04 16:20:18 -03:00

Rosa Barbacovi
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional


LIC. ROSA INES BARBACOVI
GERENTE DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

Digitally signed by GDE FFFIR
Date: 2022.02.04 16:20:19 -03:00